



Rada Outlook "tænd / sluk" nøgleboks


- Forbindes til Rada Outlook styreenhed.
- Aktiverer den midlertidige deaktivering af en Rada Outlook styreenhed under rengørings- og vedligeholdelsesperioder.
- For yderligere sikkerhed kan nøglen kun fjernes, når den er i 'OFF'-position



Rada Outlook "tænd/sluk" nøgleboks 1 - 704395 660

Til midlertidig deaktivering af Rada Outlook styreenhed med sensorboks under rengøring eller vedligeholdelse.

Dimensioner (mm)



TENISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse

Rada Outlook "tænd/sluk" nøgleboks

Dette er en nøglebetjent isolationsafbryder, der er designet til at blive forbundet direkte til 'deaktiver kontakt'-terminalen på Rada Outlook styreenheden. Når nøglen drejes til vandret position, deaktiveres systemet og gør det muligt at udføre rengøring eller vedligeholdelse.

Godkendelser

Designet, fremstillet og understøttet i overensstemmelse med akkrediterede BS EN ISO 9001:2008 "Quality Management Systems" og BS EN ISO 14001:2004 "Environmental Management Systems". Overholder alle relevante direktiver for CE-mærkning.

Specifikationer el-del

Spænding: 12 V AC, 50/60 Hz

Effekt: 10 mA

Kassemateriale: ABS forseglet til IP54