

Typgodkännandebevis

SC0883-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

isiflo - gängade rördelar i mässing

Innehavare

Holmgrens Metall AB, Stenblocksvägen 1, 335 52 Gnosjö.

Organisationsnummer: 556234-9356.

Tel: +46370 33 23 70.

E-post: info@holmgrensmetall.se, hemsida: www.holmgrensmetall.se

Produkt

isiflo gängade rördelar i avzinkningshärdig mässing. Se tabell för produkt information.

Artikel	Varugrupp	Dimensioner	
T-rör inv. gänga	3243	1/8" - 3"	6 – 80
T-rör utv. gänga	3245	1/8" - 2"	6 – 50
T-rör utv. x inv. gänga	3246	1/4" - 1.1/4"	8 – 32
Vinklar inv. gänga	3259	1/8" - 3"	6 – 80
Vinklar utv. gänga	3260	1/8" - 2"	6 – 50
Vinklar utv. x inv. gänga	3261	1/8" - 3"	6 – 80
Sexkantnippel	3229	1/8" - 4"	6 – 100
Bussning	3231	1/8" - 4"	6 – 100
Rörnippel	3237	1/8" - 3"	6 – 80
Muffar inv. gänga	3275	1/8" - 4"	6 – 100
Skruvhylsor utv. gänga	3279	1/8" - 2"	6 – 50
Nippelrör utv. gänga	3280	1/8" - 2"	6 – 50
Förlängningsmuff	3910	1/4" - 1.1/4"	8 – 32
Förlängningsrör	3915-3916	1/4" - 1.1/4"	8 – 32

Avsedd användning

Produkterna är avsedda för installationer i tappvattensystem.

Handelsnamn

Se tabell för produkt information.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

* Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal nr. 210-04-0135, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Holmgrens Metall AB, Stenblocksvägen 1, 335 52 Gnosjö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning "i" alternativt "isiflo".
Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavarens logotype
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Dimension
Avzinkningshårdighet
Varumärke
Holmgrens Metall AB's EAN kod
Kontrollorgan



SP Certifiering 1002
Enligt produktbeskrivning
SC0883-16
Datum
dimension
CR

EAN-13
SP



Bedömningsunderlag

Testrapport 4F017905-2, 6F010826-1 och 6F010826-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Migration av nickel är < 80 ug vid test enligt NKB 4.

Rörgångorna uppfyller standard ISO 228-1.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-01-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman